

Pytania i wyjaśnienia do I i II części

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA POTRZEBY KLUBU SENIORA W DĘBINACH

1. Uszczegółowienie rodzaju drzwi jakie mają być zastosowane – kolor, rodzaj wypełnienia, rodzaj okleiny, jaki rodzaj ościeżnicy stała czy regulowana?

ościeżnica może być stała lub regulowana, drzwi mogą być płytowe lub ramowe wypełnienia płyta MDF lub płyta wiórowa otworowa, kolor do uzgodnienia z inwestorem

2. Udostępnienie rysunku / schematu pochylni dla niepełnosprawnych.

-brak schematu pochylni dla nps

3. Uszczegółowienie rodzaju lamp jakie mają być zastosowane (przykładowy model lub wymiary)

-oprawy oświetleniowe LED, przykręcane moc 50 W strumień 5500lm, temperatura barwowa 4000K- 36 szt

-oprawy Led, przykręcane moc 30W, strumień 3000lm, tem. barwowa 4000K - 5 szt

4. Czy kompakt WC ma być dostosowany dla osób niepełnosprawnych bo w przedmiarze nie ma takiej informacji.

- tak, kompakt WC dla nps

5. Jaki rodzaj uchwytów(model) dla niepełnosprawnych trzeba zastosować ? Z jakiego materiału stal nierdzewna czy stalowe malowane proszkowo?

- uchwyty materiał stal nierdzewna lub malowana proszkowo, uchwyt mocowane do ściany uchylne

6. W związku z terminami dostępności drzwi na które okres oczekiwania wynosi 4-6 tygodni i na okres realizacji pochylni ,która musi być zrobiona na zamówienie (okres oczekiwania minimum 5 tyg.) zwracamy się z pytaniem o możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania gdyż w terminie określonym w zapytaniu ofertowym (1 miesiąc) nie ma fizycznej możliwości zakończenia terminowego ze względu na brak dostępności materiałów wspomnianych powyżej.

- Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania do 2 miesięcy od podpisania umowy. W związku z tym zmienia się §2 pkt 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: „Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 umowy, ustala się na 2 miesiące od daty podpisania umowy”

oraz pkt 4 zapytania ofertowego – Termin i miejsce realizacji zamówienia,

„1. Termin wykonania robót I i II części: 2 miesiące od zawarcia umowy”

7. Pkt. 6 ust. 5 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie „Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i wyboru częściowego”

8. Pkt 6 ust. 8 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 2 lat od daty podpisania protokołu odbioru”.
9. **W związku z wyjaśnieniami, które mogą mieć wpływ na przygotowanie oferty Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 10 listopada 2022r**

*Wójt Gminy Abramów
Marek Kowalski*